



170300341091
有效期至2023年04月05日止

检 验 报 告

唐山阔森检字（2021）第 W02-004-1 号

样品名称 出厂水

委托单位 唐山湾国际旅游岛能源开发有限公司

唐山阔森检测技术有限公司

报告发送日期 2021 年 02 月 05 日



唐山阔森检测技术有限公司检验报告单

唐山阔森检字(2021)第 W02-004-1 号

第 1 页 共 2 页

样品名称	出厂水	样品编号	唐山阔森检字(2021) 第 W02-004-1 号
生产单位	/	样品状态	无色、透明液体
采样地点	该公司净水厂	委托人	安建民
委托单位	唐山湾国际旅游岛能源开发 有限公司	检验类别	委托检验
委托单位 地址	唐山国际旅游岛林场		
包装情况	聚乙烯桶 2.5L×1 桶、无菌瓶 0.5L×1 瓶、棕色玻璃瓶 0.2L ×1 瓶、聚乙烯瓶 0.5L×1 瓶、 玻璃瓶 1L×1 瓶	送样日期	2021-02-02
样品数量	4.7L	收样日期	2021-02-02
执行标准	GB5749-2006	检验截止 日期	2021-02-05
检验依据	GB/T 5750.8-2006、GB/T 5750.6-2006、GB/T 5750.5-2006、 GB/T 5750.4-2006、GB/T 5750.12-2006、GB/T 5750.7-2006、 GB/T 5750.11-2006; 检验项目见检验结果页		
主要仪器设备: PHS-3E 酸度计 (TSKSJC-IE23) UV752 紫外可见分光光度计 (TSKSJC-IE30) DH-600A 型电热恒温培养箱 (TSKSJC-IE40) TAS.990AFG 原子吸收分光光度计 (TSKSJC-IE01) TRACE 1300 气相色谱仪 (TSKSJC-IE49) AFS-8220 原子荧光光度计 (TSKSJC-IE26)			
检验结论: 该水样所检参数依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的国标限值给出单 项判定, 结果见本报告第 2 页。 报告签发日期 2021 年 02 月 05 日			
检 验 人	 李爽 刘胜楠 陈伟		
审 核 人	许隽		
批 准 人	邱古厚		

唐山阔森检测技术有限公司检验报告单

唐山阔森检字（2021）第 W02-004-1 号

第 2 页 共 2 页

检验项目	国 标 限 值	检验结果	单项判定
pH 值	不小于 6.5 且不大 于 8.5	7.37	合格
浑浊度(散射浑浊度单位, NTU)	1	<1	合格
色度 (度)	15	<5	合格
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	450	51.2	合格
溶解性总固体 (mg/L)	1000	800	合格
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.3	<0.050	合格
氰化物 (mg/L)	0.05	<0.002	合格
硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	10	<0.5	合格
氟化物 (mg/L)	1.0	0.7	合格
硫酸盐 (mg/L)	250	102	合格
氯化物 (mg/L)	250	202.4	合格
铬(六价, mg/L)	0.05	<0.010	合格
铁 (mg/L)	0.3	<0.20	合格
铜 (mg/L)	1.0	<0.20	合格
锰 (mg/L)	0.1	<0.10	合格
锌 (mg/L)	1.0	<0.050	合格
铅 (mg/L)	0.01	<0.0025	合格
镉 (mg/L)	0.005	<0.0005	合格
砷 (mg/L)	0.01	<0.0010	合格
汞 (mg/L)	0.001	<0.0001	合格
硒 (mg/L)	0.01	<0.0004	合格
氨氮 (以 N 计, mg/L)	0.5	<0.02	合格
亚硝酸盐 (mg/L)	1	<0.003	合格
菌落总数 (CFU/mL)	100	71	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出* ₁	合格
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出* ₁	合格
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出* ₁	合格
耗氧量 (COD_{Mn} , 以 O_2 计, mg/L)	3	0.73	合格
铝 (mg/L)	0.2	<0.008	合格
氯气及游离氯制剂 (mg/L)	≥ 0.3 且 ≤ 4	0.30	合格
三氯甲烷 (mg/L)	0.06	0.0160	合格
四氯化碳 (mg/L)	0.002	<0.0001	合格

报告打印日期:2021 年 02 月 05 日

备注: 原始记录报告存根合同书等合并归档, 保存 6 年. 本报告只对所送样品负责。

*₁: 系指检测结果 < 2MPN/100mL。